



1. Устройство предназначается для отбора проб газа на анализ при продувке газопроводов.
2. Сварку производить электродом Э-42 ГОСТ 9467-75 по периметру примыкания, швом, равным наименьшей толщине свариваемых элементов по ГОСТ 16037-80.

С оригиналом сверено			
Отдел	газовый		
Должн.	Фамилия	Подпись	Дата
Нач. отд.	Ябуч		
Сверил	Востряков	Евдокимов	11.01.99

Восстановленный
подлинник

Н-32479.01.СБ

Устройство
для отбора проб Ду 15.
Сборочный чертеж.

Стадия	Масса	Масшт.
р	0,9	1:2
Лист	Листов 1	

ГИПРОМЕЗ

Инв. и подл. Подпись и дата. Взам. инв.

Нач. отд.	Сперкач
Зам. нач.	Белашов
Рук. гр.	Самсонов
Вед. инж.	Сизова
Инжен.	Жерновская
Провер.	Самсонов
Н. контр.	Шейнкер